

Jelentés a 2017. év I. negyedév külső szervezetek* vizsgálatairól / eljárásairól
[a 274/2016. (XI.16.) BVH IG határozattal elfogadott Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat IV/1. b) pontja alapján]

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (BGyH Zrt.)									
S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzata: igen / nem	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések
1.	A vizsgálatot végző szervezet pontos megnevezése			A lezárt, realizált vizsgálat címe		A megállapítások rövid, tömör, lényegi összefoglalása			A vizsgálatot végző szervezet javaslatára / határozatára tett intézkedés rövid, lényegi leírása
2.	XIV.ker.BFKH Népegészségügyi Osztálya	Hatósági	Paskál Gyógyfürdő és Strandfürdő	Üzemeltetés megkezdéséhez helyszíni szemle	2017.01.26	Az elsősegélynyújtó helyiséget a funkciójának megfelelően kell használni.	Nem	Nem	Intézkedés: az elsősegélyhelyet az előírásoknak megfelelően kialakítottuk, a hatósággal leegyeztettük
3.	I.ker.BFKH Népegészségügyi Osztálya	Hatósági	Szent Lukács Gyógyfürdő és Uszoda	Közegészségügyi ellenőrzés nem megfelelő hatósági vízminta-eredményre	2017.02.21	A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet 5§. (5) szerint: „A medencék igénybevétele előtt a nemenként elkülönített, szappannal ellátott előfürdő használata kötelező.”. Határozat: a Gőz részleg 32 °C-os medence felett a mennyezet rész penészmentesítését és újrafestését végezze el. A végrehajtás határideje: 2017. március 31.			A töltő-ürítő medencék pótvízét megnöveltük, a medencék igénybevétele előtt a nemenként elkülönített, szappannal ellátott elő-fürdő kötelező használatára való felszólítás a fürdővendégek részére folyamatos tájékoztatás formájában megtörténik. Intézkedés: a mennyezet festését határidő előtt elvégeztük.
5.	I.ker.BFKH Népegészségügyi Osztálya	Hatósági	Rudas Gyógyfürdő és Uszoda	Közegészségügyi ellenőrzés	2017.03.21	1) A gőz részleg bejáratánál lévő mellékhelyiségben a mosdó szerelvény elhasználódott, feketésen elszíneződött. 2) Az uszodai lábmosókban a víz mennyisége nem volt elegendő (2-5 cm). 3) A savtárolás nem megoldott, jelenleg az ajtó mellett, egymásra felrakatolva tárolódnak. 4) Az uszodai gépészeti helyiség mennyezete vakolathiányos és nagy területen átázás nyomai láthatóak. 5) A vízirány – és vízkezelés a gépészeti szerelvényeken nem egyértelmű (azonos színnel jelölt a medencéből és szűrő utáni víz, vegyszer- adagolás helyén nincs kiírva, hogy milyen vegyszert adagolnak a vízhez, a kiegyenlítő tartály úrtartalma nincs feltüntetve. 6) Az uszodában az előfürdő használatához nincs kihelyezve szappan.	Nem	Nem	Intézkedések: 1) A csaptelepet - még az ellenőrzés napján – kicseréltük. 2) A lábmosók üzemelését felülvizsgáltuk és a megfelelő működéshez szükséges egyedi gyártású leeresztő dugó megrendelését elindítottuk. 3) Garanciális javítás, a külső vállalkozó felé jeleztük. 4) A következő szállítástól kezdődően az anyag tárolása a wellness részleg savtároló helyiségében történik. A kazánházban ezután a napi felhasználásra szánt mennyiséget tároljuk kármentő tálcában . 5) A kiegyenlítő tartály úrtartalmáról és a vegyszerek elnevezéséről szóló matricák beszerzését elindítottuk, és a vízirányokat mutató jelek felcímkézését elkezdtuk. 6) A fürdőben az összes előfürdő és medence bejáratához kihelyezzük a helyes előfürdő elvégzését mutató szöveges piktogramot. Emellett a jövőben a saját gyógyvizünkből előállított tusfürdőt szeretnék minden egységünkbe elhelyezni Vendégeink részére, így biztosítva a kulturált fürdőzési lehetőséget.
6.									
7.									
8.									

¹ pl. bírság, kamat
² pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek
* külső szervezet: pl.: ÁSZ, Hatóságok, FPH-BEO stb.

2017 április 19.

Társaság vezetője