

Jelentés a 2018. év III. negyedév külső szervezetek* vizsgálatairól / eljárásairól
[a 274/2016. (XI.16.) BVH IG határozattal elfogadott Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat IV/1. b) pontja alapján]

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.											
S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzata: igen / nem	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetett ² pénzügyi vonzata: igen / nem	Élt-e észrevétel-lel, jogorvoslat-tal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Megjegyzés
1.	Bp.Főváros Kormányhivatal (BFKH) V. ker. Hiv. Fogyasztóvédelmi Főosztálya	Külső (Hatósági) vizsgálat	Pünkösdfürdő	Fogyasztóvédelmi ellenőrzés (játsszótér, mutatóványos eszközök ell. (vizi csúszda)	2018.06.12.	A strandon található egy kétállásos vízi csúszda, amelynek a megfelelőségi tanúsítványát a helyszínen bemutatni nem tudták. Sem adat táblát nem helyeztek ki, sem üzemeltetési naplót nem vezettek. A kétállású vízcúszda üzemeltetésével kapcsolatban bírságot állapított meg a BP-05/FOGY//1823-3/2018. számú határozat.	Igen	Nem	Igen	Határozat módosításának a kérelmét elküldte a Társaság	
2.	XIV. kerületi Hivatala Népegészség-ügyi Osztály	Külső (Hatósági) vizsgálat	Paskál Gyógy- és Strand-fürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2018.07.11	.A mefencék vizei tiszták voltak, opálosságot nem észleltek. Csótányt sem észleltek egyik helyiségben sem. Intézkedésre okot adó hiányosság nem lett megállapítva	Nem	Nem	Nem	Utolsó rovarirtás 2018 júniusban megtörtént.	
3.	Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Népegészségügyi osztálya	Külső (Hatósági) vizsgálat	Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2018.08.21	A strand területén az összes medence üzemel, vizeik szemmel láthatóan tiszták. Az úszó- és élménymedence keletii oldalán lévő lábmósóban falevelek, homokszemcsés foltok voltak, a lefolyónyílásokat némely esetben elzárták a falevelek, illetve állt a víz felette. Az északi vizesblokkban felmosás volt szükséges. Összességében az öltözők higiénés állapota megfelelő. Üzemnaplót naprakészen vezetik, azonban a fürdőzők létszáma 2018. 08. 04-től 2018. 04. 19-ig nem volt dokumentálva kivéve 2018. 08 16-át. A hiányosság pótolva lett.	Nem	Nem	Nem	Nem volt szükség külön intézkedésre, a hiányosságok pótolva lettek.	
4.	Budapest Főváros Kormányhivatala I. kerületi Népegészségügyi osztálya	Külső (Hatósági) vizsgálat	Rudas Gyógyfürdő	Panasz kivizsgálás, Közegészségügyi ellenőrzés	2018.09.12	Az ellenőrzési vizsgálatokra fürdővízre 1,5-2 havonként kerül sor, az utolsó vizsgálat 2018. augusztus 28-án 11:47-kor történt, melynek eredményei bakterológiai jellemzők szempontjából megfelelő a fürdővíz. 2018. július 24-én 5:30-kor vett laboreredmény megfelelő lett. Fürdővezető a WC javítást bejelentette, azonban a rendelkezésre álló WC-k, piszoárok száma a vendégek létszámához elegendő. a fürdő a dohányzással kapcsolatosan rendelkezik belső szabályzattal. Az elmúlt fél évben nem tapasztaltak dohányzást a fürdő területén. Az egész fürdő füstérzékelővel van ellátva. A gőz részen 7 „biztonsági ór” teljesít szolgálatot, akik a házirend betartását ellenőrzik. Az úszómedence vize teljes mélységében átlátható, lábmósók feltöltöttek, hőfok jelölt, egyidejű terhelhetőség kifüggesztve, vízmélység jelölt. Az előfürdő használatra figyelmeztető tábla kihelyezve. A zuhanyzókba szappanadagoló felszerelve. Úszómester biztosított. Az elsősegélynyújtó doboz feltöltött állapotban van, baleseti naplót vezetik. Az úszómedencetek. A medence vízzel feltöltött, készen van. Mindkét medencénél lábmósó kialakított. A két medence között úszómesteri tartózkodó van kialakítva. Helyben 1 db kézmósónak van kiállása. Uszodai szauna fog üzemelni, a finn szauna ki van alakítva. A vészcsengő kiépített, felirat hiányzik. Próbaüzem szükséges. Szauna mellett kb. 22 m2 masszázshelyiség található, ahol 1 kézmósó és 1 zuhany van kiépítve. Padozata hidegburkolatú. Nemenként elkülönített WC csoport kialakított, külön gyermekek részére is. A feltöltött medencékben a laborvizsgálatot 2018. szept. 26-ratervezték, eredményét a Hivatal részére megküldik. A próbaüzemhez az ideiglenes üzemeltetési szabályzat elkészült. Az új részleg használatbavételi engedélyéig a régi medencék a régi módon üzemelnek, de az úszómedencénél a sátrat már nem állítják fel. A használatbavételt követően a régi medencék szezonális üzemelésben fognak működni. Az új ré	Nem	Nem	Nem	Nem volt szükség külön intézkedésre, a hiányosságok pótolva lettek.	

S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható- e közvetlen ¹ pénzügyi vonzata: igen / nem	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetett ² pénzügyi vonzata: igen / nem	Élt-e észrevétel- el, jogorvoslat- tal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Meg- jegy- zés
5.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi Népegész- ségügyi osztálya	Külső (Hatósági) vizsgálat	Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő	Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő nyitás előtti közegészségügyi ellenőrzése	2018.09.25	Az úszómedence és a tanmedence próbaüzem megkezdéséhez helyszíni szemlét tartottak.A következőket állapítottuk meg: Az épületben még folynak az építési munkálatok. A földszinten vannak az előcsarnok, a pénztár, a beléptető és a nemenként kialakított öltözők és a két medence gépészeti helyiségei. Gépészet: úszómedence 2-2 homokszűrővel rendelkezik, gépészete kiépítve, feliratozás és víz folyásirány feltüntetése hiányzik. Mintavételi csapok megfelelőek, feliratozása hiányzik. Kiegyenlítő tartály a fsz-en található. Vízkészelő szerek adagolása automatikusan történik. A vegyszertárolást (sav-lúg) ezen a szinten külön-külön helyiségben fogják megoldani. A medence 1665 m3-es (2 m mélységű) vízzel (Árpád forrással) feltöltött. A medencetérben a padozat fugázása történik. Használatba vételkor a légtechnikai jkv bemutatása szükséges. Tanmedence gépészeti kialakítása hasonló az úszómedencéjéhez, 114,7 m3 a medence, ehhez mérten állították be a két homokszűrőt. Feliratozás, nyilazás hiányzik. Mintavételi csapok kiépítettek. A medence vízzel feltöltött, készen van. Mindkét medencénél lábmósó kialakított. A két medence között úszómesteri tartózkodó van kialakítva. Helyben 1 db kézmosónak van kiállása. Uszodai szauna fog üzemelni, a finn szauna ki van alakítva. A vészcsengő kiépített, felirat hiányzik. Próbaüzem szükséges. Szauna mellett kb. 22 m2 masszázshelyiség található, ahol 1 kézmosó és 1 zuhany van kiépítve. Padozata hidegburkolatú. Nemenként elkülönített WC csoport kialakított, külön gyermekek részére is. A feltöltött medencékben a laborvizsgálatot 2018. szept. 26-ratervezték, eredményét a Hivatal részére megküldik. A próbaüzemhez az ideiglenes üzemeltetési szabályzat elkészült. Az új részleg használatbavételi engedélyéig a régi medencék a régi módon üzemelnek, de az úszómedencénél a sátrát már nem állítják fel. A használatbavételt követően a régi medencék szezonális üzemelésben fognak működni. Az új részlegre vonatkozóan a bejelentés megtörtént, Rovar-, és rágcscsálóírtást 2018.09.26-án végzik. A higiénikus nyilatkozata: a helyszínen készült jegyzőkönyvet az üzemeltetés vezetője felé továbbítja. Hiányosságok megoldásáról, pótlásáról nyilatkozatot, digitális felvételt, vízminta-fürdővíz eredményt megküldik 2018. 09. 28-ig. .	Nem	Nem	Nem	Nem volt szükség külön intézkedésre, a hiányosságok pótolva lettek.	

1 pl. bírság, kamat
2 pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek
* külső szervezet: pl.: ÁSZ, Hatóságok, FPH-BEO stb.

2018. október 15.

Társaság vezetője