

Jelentés a 2017. év IV. negyedév külső szervezetek* vizsgálatairól / eljárásairól
[a 274/2016. (XI.16.) BVH IG határozattal elfogadott Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat IV/1. b) pontja alapján]

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.													
S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzata: igen / nem	Ha igen, ennek jogcíme, nagyság-rendje	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetett ² pénzügyi vonzata: igen / nem	Ha igen, ennek jogcíme, nagyság-rendje	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Meg-jegyzés
1.	BFKH Népegészségügyi Főosztály	Hatósági	Rudas Gyógyfürdő	Üzemeltetési Szabályzat módosításához helyszíni szemle	2017.10.10.	A Juventus 42°C-os medence 2017.09.28-ai minta-vételezési eredménye: Coccus száma: 764 + a Pseudomonas 22 + .	Nem		Nem		Nem	A labortól soron kívüli mintázást kértü a Társaság, amelynek az eredménye megfelelő lett.	
2.	BFKH Népegészségügyi Főosztály	Hatósági	Palatinus Gyógy-és Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2017.10.26	Nem lett megállapítva semmilyen hiányosság	Nem		Nem		Nem	Nem volt szükség intézkedésre	
3.	BFKH Népegészségügyi Főosztály	Hatósági	Király Gyógyfürdő	Király Gyógyfürdő 3502-6/2017. számon kiadott rendelkező határozat utóellenőrzése	2017.11.08	1. Az öltöző kabinokban a lábazatot és ülőpadokat lefestették (júniusban kezdték – júliusra végeztek). 2. A szekrényes öltözőben a tisztasági festés megtörtént, a nyílászárók mázolását elvégezték. 3.A pezsgőfürdő és dézsa vegyszeradagolók karban-tartására szerződést kötöttek az Aquatechno Kft-vel, havonta 1x áttekintik a rendszer működését és probléma esetén 24 órán belül helyszíni szemlén a szükséges intézkedésekre sor kerül, az üzem-naplóban a javításokat vezetik (+ munkalap). 4. Az előfürdő céljára kiépített zuhanyzóknál azok használatához tusfürdő biztosított, falra rögzített adagoló minden zuhanyállásnál rendelkezésre áll, ahol a tusfürdő feltöltése folyamatos. 5. Az épület külső állapota javításra szorul, helyenként a vakolat hullik, hiányos. 6. A helyszíni szemle idején a jakuzzi helyiségében klórszag érződött Kézi mérés történt, amelynek eredménye: pH:7,2 Cl: 0,6 mg/l.A gépi kijelzőn 1,3 mg/l klórszint volt	Nem		Nem		Nem	A jakuzzinál klórszag érződött, a gépi kijelző 1,3 mg/l klórszintet mutatott ki. A fürdővezető helyettes telefonon hívta a külső szolgáltatót a probléma megoldása érdekében, ill. a folyosói ablakokat ki-nyitották átszellőztetés végett.	
4.	BFKH Népegészségügyi Főosztály	Hatósági	Szt. Lukács Gyógyfürdő	1967-4/2017. Határozat utó-ellenőrzése, nem megfelelő TŰ medencék önell. labor eredmény miatt tartott köz-egészségügyi ellenőrzés	2017.11.16	1. Az 1967-4 2017.sz. Határozatban előírtak elvégzését a 32°C-os medence feletti mennyezetet mozaikkal borították, amely könnyen tisztántartható, fertőtleníthető. 2. A mintavételi csapok elszíneződtek. 3. A gépészeti aknafedő erősen rozsdás a, cseréje szükséges. 4. Az iszapkonyha felújítás alatt van a padozatot és a falat résmentessé kell tenni. 5. Az iszaplepedő mosogató medence elszíneződött, cseréje szükséges. A poriszap tárolása nem megoldott.	Nem		Nem		Nem	Az iszapkonyha teljes rekonstrukciójára 2018. év-ben kerül sor, a mintavételi csapok lecserélésre kerültek, a gépészeti aknafedlap cseréje megtörtént.	
5.	BFKH Népegészségügyi Főosztály	Hatósági	Palatinus Gyógy-és Strandfürdő	Egészségügyi ellátással összefüggő ellenőrzés	2017.11.20	Nem lett megállapítva semmilyen hiányosság	Nem		Nem		Nem	Nem volt szükség intézkedésre	
6.	BFKH Népegészségügyi Főosztály	Hatósági	Dandár Gyógyfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2017.11.23	Nem lett megállapítva semmilyen hiányosság	Nem		Nem		Nem	Nem volt szükség intézkedésre	
7.	Fővárosi Népegészségügyi Főosztály	Hatósági	"Római forrás" - Szt Lukács Gyógyfürdő	Kútellenőrzés	2017.12.19	A szemle során közegészségügyi hiányosság nem került megállapításra.	Nem		Nem		Nem	Nem volt szükség intézkedésre	
8.	Fővárosi Népegészségügyi Főosztály	Hatósági	Attila II. sz. hévízkút" és „Hungária II. sz hévízkút" ellen-őrzése (Rudas Gyógyfürdő)	Kútellenőrzés	2017.12.19	A szemle során közegészségügyi hiányosság nem került megállapításra.	Nem		Nem		Nem	Nem volt szükség intézkedésre	
25.													

¹ pl. bírság, kamat
² pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek
* külső szervezet: pl.: ÁSZ, Hatóságok, FPH-BEO stb.