

Jelentés a 2023. év külső szervezetek vizsgálatairól / eljárásairól													
Tagvállalatok összesítése													
S s o z r á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / tulajdonosi / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	Várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzat: igen / nem	Jogcíme, nagyságrend	Várható-e közvetett ² pénzügyi vonzata: igen / nem	Jogcíme, nagyság-rend	Élt-e észrevétellel, jogorvos-lattal az eljárás során	Megtett intézkedések	Megjegyzés
Budapest Gyógyfürdői Zrt.													
1.	BFKH Népegészségügyi Főosztály	hatósági	Rudas Gyógyfürdő és Uszoda	Hatósági vízminta	2023. január 16.	Kifogásoltság	nem	-	nem	-	nem	Hálózat sokkfertőtlenítése, medencetestek fertőtlenítése, soron kívüli vízmintázás akkreditált laboratóriummal	-
2.	BFKH V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő	Hévízkutak közegészségügyi ellenőrzése, NVT ellenőrzés	2023. január 25.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-
3.	BFKH XI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda	Közegészségügyi és bejelentés ellenőrzés	2023. január 30.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-
4.	BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda	Közegészségügyi és bejelentés ellenőrzés	2023. február 14.	Egyidejű befogadóképesség túllépése	nem	-	nem	-	nem	Vendégek tájékoztatása, úszómesterek fokozottabb ellenőrzése, fokozottabb belső ellenőrzések, tájékoztató táblák kihelyezése, nyilatkozattétel és adatszolgáltatás (naplózás) a medencében egyidejűleg tartózkodók létszámáról	-
5.	BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Rudas Gyógyfürdő és Uszoda	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. február 20.	Panoráma medence továbbra is töltő-űrítőként üzemel	nem	-	nem	-	nem	Vízforgatás visszaállítása, átmeneti jelleggel gyakoribb vízvizsgálat, Népegészségügy tájékoztatása.	-
6.	BFKH XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. február 24.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-
7.	BFKH Népegészségügyi Főosztály	hatósági	Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda	Hatósági vízminta	2023. február 27.	Kifogásoltság	nem	-	nem	-	nem	Hálózat sokkfertőtlenítése, medencetestek fertőtlenítése, soron kívüli vízmintázás akkreditált laboratóriummal	-
8.	BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda	Közegészségügyi ellenőrzés - utóellenőrzés	2023. március 28.	Legionella kockázatbecslés felülvizsgálatának bemutatása 8 napon belül	nem	-	nem	-	nem	A kockázatbecslés bemutatása megtörtént	-
9.	BFKH XI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda	Közegészségügyi ellenőrzés	203. április 5.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-

Jelentés a 2023. év külső szervezetek vizsgálatairól / eljárásairól													
Tagvállalatok összesítése													
S s o z r á - m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / tulajdonosi / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	Várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzat: igen / nem	Jogcíme, nagyságrend	Várható-e közvetett ² pénzügyi vonzata: igen / nem	Jogcíme, nagyság-rend	Élt-e észrevétellel, jogorvos-lattal az eljárás során	Megtett intézkedések	Megjegyzés
Budapest Gyógyfürdői Zrt.													
10.	BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Csillaghegyi Strandfürdő és Uzoda	Közegészségügyi ellenőrzés (szezón előtti)	2023. május 24.	Defibrillátor tájékoztató tábla kihelyezése szükséges, a takarítószór tárolóban kármentő tálca használata szükséges	nem	-	nem	-	nem	A tájékoztató tábla kihelyezése megtörtént, a meglévő kármentő tálcákat használatba vették, Népegészségügy tájékoztatása	-
11.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	hatósági	Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uzoda	Katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzés	2023. május 25.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	A helyszíni ellenőrzés során tűzvédelmi hiányosságot nem tapasztaltak, így intézkedésre nem volt szükség.	-
12.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	hatósági	Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uzoda	Vízügyi hatósági ellenőrzés	2023. május 25.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség.	-
13.	BFKH XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Pesterzsébeti Jódos- Sós Gyógy- és Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. május 26.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-
14.	BFKH XI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uzoda	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. május 31.	Pótvízmérő órák cseréje szükséges	nem	-	nem	-	nem	A pótvízmérő órák cseréje megtörtént, Népegészségügyi Osztály tájékoztatása	-
15.	BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uzoda	Panaszbejelentés kivizsgálása/ közegészségügyi ellenőrzés	2023. június 1.	Egyidejű befogadóképeség túllépése, felújításokról nyilatkoztattétel	nem	-	nem	-	nem	Vendégek tájékoztatása, úszómesterek fokozottabb ellenőrzése, fokozottabb belső ellenőrzések, tájékoztató táblák kihelyezése, nyilatkoztattétel és adatszolgáltatás (naplózás) a medencében egyidejűleg tartózkodók létszámáról.A felújításokról nyilatkoztattétel a népegészségügy részére, a felújítások jelenleg is folyamatban vannak.	-
16.	BFKH V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. június 2.	Pótvízmérő órák cseréje szükséges	nem	-	nem	-	nem	A pótvízmérő órák beszerzése és beszerelése részben megtörtént, a beszerzési eljárás folyamatban van, Népegészségügy tájékoztatva	-

Jelentés a 2023. év külső szervezetek vizsgálatairól / eljárásairól													
Tagvállalatok összesítése													
S s o z r á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / tulajdonosi / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	Várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzat: igen / nem	Jogcíme, nagyságrend	Várható-e közvetett ² pénzügyi vonzata: igen / nem	Jogcíme, nagyság-rend	Élt-e észrevétellel, jogorvos-lattal az eljárás során	Megtett intézkedések	Megjegyzés
Budapest Gyógyfürdői Zrt.													
17.	BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Rudas Gyógyfürdő és Uszoda	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. június 6.	Törökfürdő területén vegyszeradagolók feliratozása hiányos, wellness gépházban a mérőműszerek kalibrálása szükséges.	nem	-	nem	-	nem	A vegyszeradagolók feliratozása megtörtént, a mérőműszerek kalibrálása megtörtént, Népegészségügy tájékoztatva	-
18.	BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Pünkösdfürdői Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. június 8.	Mintavételi csapok vízkömentesítése, kút fedlapjának festése hiányzik, vízvizsgálati eredmények megküldése a hatóság részére.	nem	-	nem	-	nem	A mintavételi csapok vízkömentesítése és a kút fedlapjának lefestése megtörtént, a vízvizsgálati eredmények és a tájékoztatások megküldése a Népegészségügy részére megtörtént	-
19.	BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Római Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. június 8.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-
20.	BFKH XIV. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Paskál Gyógy- és Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. június 13.	Lábmosók javítása	nem	-	nem	-	nem	A lábmosók javítása megtörtént, Népegészségügy tájékoztatva	-
21.	BFKH V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő	Kémiai biztonsági ellenőrzés	2023. június 15.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-
22.	BFKH XIV. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. június 15.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-
23.	BFKH Népegészségügyi Főosztály	hatósági	Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő	Hatósági vízminta	2023. július 4.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-
24.	BFKH V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. július 21.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-
25.	BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. július 25.	Mintavételi csapok vízkömentesítése, üzemeltetési szabályzatnam előírt hőmérsékletek betartása	nem	-	nem	-	nem	A mintavételi csapok vízkömentesítése megtörtént, a medencék előírt hőmérséklete módosításra került a Népegészségügy engedélyével	-
26.	BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Római Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. július 25.	ter raktár átrendezése	nem	-	nem	-	nem	A takarítószert raktár átrendezése megtörtént a jogszabályi előírások alapján, Népegészségügy tájékoztatva	-

Jelentés a 2023. év külső szervezetek vizsgálatairól / eljárásairól													
Tagvállalatok összesítése													
S s o z r á - m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / tulajdonosi / egyéb	A vizsgálatlall érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	Várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzat: igen / nem	Jogcíme, nagyságrend	Várható-e közvetett ² pénzügyi vonzata: igen / nem	Jogcíme, nagyság-rend	Élt-e észrevétellel, jogorvos-lattal az eljárás során	Megtett intézkedések	Megjegyzés
Budapest Gyógyfürdői Zrt.													
27.	BFKH XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. július 27.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-
28.	BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Pünkösdfürdői Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. július 27.	Defibrillátor felülvizsgálat esedékes	nem	-	nem	-	nem	A defibrillátor felülvizsgálata megtörtént, Népegészségügy tájékoztatva	-
29.	BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Csillaghegyi Sportpálya	Biztonságtechnikai bejárás	2023. július 28.	got érintő hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-
30.	BFKH Népegészségügyi Főosztály	hatósági	Pünkösdfürdői Strandfürdő	Hatósági vízminta	2023. augusztus 1.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-
31.	BFKH Népegészségügyi Főosztály	hatósági	Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő	Hatósági vízminta	2023. augusztus 2.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-
32.	BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. augusztus 3.	Gyógymedencék befogadóképesség meghaladása	nem	-	nem	-	nem	Vendégek tájékoztatása, úszómesterek fokozottabb ellenőrzése, fokozottabb belső ellenőrzések, tájékoztató táblák kihelyezése, nyilatkozattétel és adatszolgáltatás (naplózás) a medencében egyidejűleg tartózkodók létszámáról, ezen intézkedések fokozott fenntartása.	-
33.	BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Rudas Gyógyfürdő és Uszoda	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. augusztus 17.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-
34.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	hatósági	Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda	Katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzés	2023. szeptember 09.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	A helyszíni ellenőrzés során tűzvédelmi hiányosságot nem tapasztaltak, így intézkedésre nem volt szükség.	-
35.	BFKH XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. szeptember 15.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-
36.	BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Szerűskerti Tanuszoda	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. szeptember 26.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-
37.	BFKH XI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. október 4.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-

Jelentés a 2023. év külső szervezetek vizsgálatairól / eljárásairól													
Tagvállalatok összesítése													
S s o z r á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / tulajdonosi / egyéb	A vizsgálatlall érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	Várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzat: igen / nem	Jogcíme, nagyságrend	Várható-e közvetett ² pénzügyi vonzata: igen / nem	Jogcíme, nagyság-rend	Élt-e észrevétellel, jogorvos-lattal az eljárás során	Megtett intézkedések	Megjegyzés
Budapest Gyógyfürdői Zrt.													
38.	BFKH Népegészségügyi Főosztály	hatósági	Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda	Hatósági vízminta	2023.október 16.	Kifogásoltság	nem	-	nem	-	nem	Fertőtlenítő takarítás, soron kívüli vízmintázás akkreditált laboratóriummal	-
39.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	hatósági	Római Strandfürdő	hatósági vízügyi felügyelet	2023. október 17.	Vízilétesítmények üzemeltetési szabályzatának aktualizálása szükséges	nem	-	nem	-	nem	Vízilétesítmények üzemeltetési szabályzatának felülvizsgálata, aktualizálása folyamatban	-
40.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	hatósági	Pünkösdfürdői Strandfürdő	hatósági vízügyi felügyelet	2023. október 17.	Vízilétesítmények üzemeltetési szabályzatának aktualizálása szükséges	nem	-	nem	-	nem	Vízilétesítmények üzemeltetési szabályzatának felülvizsgálata, aktualizálása folyamatban	-
41.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	hatósági	Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő és Székely Éva Uszoda adatai	hatósági vízügyi felügyelet	2023. október 17.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-
42.	BFKH XIV. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Paskál Gyógy- és Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2023.november 15.	Nem volt hiányosság	nem	-	nem	-	nem	Intézkedésre nem volt szükség	-
43.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	hatósági	Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda	hatósági vízügyi felügyelet	2023. november 29.	termelőkutak és források vízmérőóráinak felülvizsgálata szükséges	igen	vízmérőóra csere szükségesség esetén 500 000 - 3 000 000 Ft	nem	-	nem		-
44.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	hatósági	Margitsziget Északi Hévízmű	hatósági vízügyi felügyelet	2023. november 29.	termelőkutak vízmérőóráinak felülvizsgálata szükséges	igen	vízmérőóra csere szükségesség esetén 500 000 - 1 000 000 Ft	nem	-	nem		-
45.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	hatósági	Margitsziget Déli Hévízmű	hatósági vízügyi felügyelet	2023. november 29.	termelőkút vízmérőórájának felülvizsgálata szükséges	igen	vízmérőóra csere szükségesség esetén 500 000 Ft	nem	-	nem		-
46.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	hatósági	Palatinus Gyóg-, Strand- és Hullámfürdő	hatósági vízügyi felügyelet	2023. november 29.	a kutaknál kúttábla, vagy egyéb elkülönítési jelzés elhelyezésére van szükség	igen	táblák gyártási díja 15 000 - 20 000 Ft	nem	-	nem	vízálló kúttáblák legyártatva, kihelyezve	-

Jelentés a 2023. év külső szervezetek vizsgálatairól / eljárásairól													
Tagvállalatok összesítése													
S s o z r á - m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / tulajdonosi / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	Várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzat: igen / nem	Jogcíme, nagyságrend	Várható-e közvetett ² pénzügyi vonzata: igen / nem	Jogcíme, nagyság-rend	Élt-e észrevétellel, jogorvos-lattal az eljárás során	Megtett intézkedések	Megjegyzés
Budapest Gyógyfürdői Zrt.													
47.	Fővárosi Katasztrófavédelm i Igazgatóság Katasztrófavédelm i Hatósági Osztály	hatósági	Rác Gyógyfürdő	hatósági vízügyi felügyelet	2023. december 4.	üzembehelyezés ez el kell készíteni a vizilétesítmények üzemeltetési szabályzatát	nem	-	nem	-	nem		-
48.	Fővárosi Katasztrófavédelm i Igazgatóság Katasztrófavédelm i Hatósági Osztály	hatósági	Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő	hatósági vízügyi felügyelet	2023. december 4.	A déli kiömlő parti szakaszát évszaknak megfelelően karbantartott állapotban kell tartani	nem	-	nem	-	nem	folyamatos karbantartás évszak szerint	-
49.	Fővárosi Katasztrófavédelm i Igazgatóság Katasztrófavédelm i Hatósági Osztály	hatósági	Széchenyi Gyógyfürdő és Uzoda	hatósági vízügyi felügyelet	2023. december 14.	-	nem	-	nem	-	nem		-
50.	Fővárosi Katasztrófavédelm i Igazgatóság Katasztrófavédelm i Hatósági Osztály	hatósági	Paskál Gyógy- és Strandfürdő	hatósági vízügyi felügyelet	2023. december 14.	A kút meghibásodásána k feltárásáról és a hiba elhárítás módjáról értesíteni kell az FKI-KHO-t	nem	-	nem	-	nem	Ügyféli nyilatkozat a hiba feltárásának várható idejéről	-